mobeye®

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Mobeye® ThermoGuard TwinLog

CML4275

R/SW 3.n

INHOUDSOPGAVE

1.		**Algemene beschrijving**	**1**
2.		**Standaard gedrag**	**2**
	2.1	Mobeye CML4275 met Mobeye sim en Portal	2
	2.2	Mobeye CML4275 met eigen simkaart	3
3.		**Hoe te beginnen**	**4**
	3.1	Open de behuizing en plaats de simkaart	4
	3.2	Plaats de batterijen	5
	3.3	Bevestig de temperatuursensor	5
	3.4	Sluit een externe spanningsbron aan (optioneel)	5
	3.5	Sluit een sensor aan op een ingang (optioneel)	6
	3.6	Sluit een apparaat aan op de uitgang (optioneel)	6
	3.7	Netwerkverbinding en de programmeermodus	7
4.		**Programmering bij gebruik van de Mobeye sim/portal**	**8**
	4.1	Aanmelden van een account in de Mobeye Portal	8
	4.2	Activeer de Mobeye simkaart en het apparaat	8
	4.3	Programmering en synchronisatie	9
	4.4	Basisbegrippen van de Mobeye Portal	9
	4.5	In- en uitschakelen van de Mobeye CML4275	11
	4.6	Reset van het systeem en verwijderen uit portal	12
5.		**Instellingsmogelijkheden**	**13**
	5.1	Beveiligingscode	13
	5.2	Telefoonnummers	13
	5.3	Testmelding	13
	5.4	Minimale en maximale temperatuurgrens	14
	5.5	Temperatuur alarmvertraging	14
	5.6	Loginterval	14
	5.7	Gegevensoverdracht interval	15
	5.8	Ijken van de temperatuur	15
	5.9	Temperatureenheid	15
	5.10	Type ingang	15
	5.11	Alarmvertraging	16
	5.12	Inactieve tijd	16
	5.13	Alarmherhaling	16
	5.14	Alarmherstelmelding	16
	5.15	Stroomuitvalmelding	16
	5.16	Stroomuitvalvertraging	17
	5.17	Automatisch in- en uitschakelen	17
	5.18	Knopvergrendeling	17
	5.19	Alarmsignaal	18
	5.20	Pulstijd en uitgangsgedrag	18
	5.21	Low power modus	18
	5.22	Oproep en/of sms (bij eigen simkaart)	18
	5.23	Smart data transfer	18
6.		**Programmering bij gebruik van een eigen simkaart**	**19**
	6.1	Programmeermodus	19
	6.2	Programmering van de instellingen via sms	19
	6.3	Programmeer tenminste één telefoonnummer	20
	6.4	Stel een minimale en/of maximale temperatuur in	20
	6.5	Lijst met sms-commando's	21
	6.6	In- en uitschakelen van de Mobeye CML4275	24

6.7 Reset van het systeem 24
6.8 Sms-rapportages bij eigen simkaart 25
6.9 Technische meldingen 26
7. Status Feedback 27

Attentie

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke richtlijnen voor het in gebruik nemen en het gebruik van het beschreven Mobeye® apparaat. Lees deze aandachtig door voordat u het Mobeye® apparaat in gebruik neemt.

In het geval van schade, veroorzaakt door het niet in acht nemen van de richtlijnen en de gebruiksaanwijzing, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard en vervalt de garantie. De gebruiker dient zich regelmatig te vergewissen van een correcte werking van het Mobeye® apparaat. De fabrikant is niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade als gevolg van een onjuiste bediening of het niet correct functioneren van het apparaat, software, internet- of telecomverbinding. De fabrikant is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het verlies van de persoonlijke wachtwoorden of codes.

Veiligheidsrichtlijnen

- De toegestane omgevingstemperatuur mag tijdens gebruik niet worden overschreden (niet onder -10 °C en boven 50 °C).
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de richtlijnen voor IP66.
- De voorschriften betreffende de batterijen dienen te worden opgevolgd.
- Stel het apparaat niet bloot aan sterke trillingen.
- Laat het apparaat niet van hoogte vallen.
- Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin willekeurige brandbare gassen, dampen of stoffen aanwezig zijn of aanwezig zouden kunnen zijn.
- Reparatie mag uitsluitend gebeuren door een -door Mobeye®- getrainde deskundige.
- Indien het apparaat moet worden gerepareerd, mogen er uitsluitend originele vervangende onderdelen worden gebruikt. Het gebruik van afwijkende vervangende onderdelen kan leiden tot beschadiging van het Mobeye® apparaat.

Gebruik conform voorschrift

Het gebruik van dit apparaat conform voorschrift is het genereren van berichten en telefonische meldingen na een alarmsituatie. Andere gebruikstoepassingen dan de vastgestelde gebruikstoepassingen zijn niet toegestaan.

Product en batterij recycling

Dit product bevat recyclebare componenten. Lever deze bij het einde van de levensduur in bij een inzamelstation voor elektrische apparaten of bij uw verkooppunt. Gelieve lege batterijen naar een batterijverzamelpunt te brengen.

1. ALGEMENE BESCHRIJVING

De Mobeye ThermoGuard TwinLog (CML4275) is een bewakingsmodule met geïntegreerde communicatiemodule die alarmberichten verstuurt nadat de temperatuur buiten de ingestelde grenzen raakt of na activering van een ingang. Twee temperatuursensoren zijn aansluitbaar. Hij kan langdurig op batterijen werken. Indien aangesloten op een externe spanningsbron, wordt deze ook bewaakt en volgt bij stroomuitval een melding. Indien de Mobeye CML4275 is aangemeld op de Mobeye Internet Portal, worden de temperatuurwaarden gelogd en na de gegevensoverdracht weergegeven in de portal.

Om de Mobeye CML4275 te activeren, zijn slechts enkele stappen nodig.

Allereerst dient u een simkaart te plaatsen. De Mobeye simkaart zorgt voor een sterk netwerkbereik, goede doordringbaarheid in gebouwen en afgelegen gebieden. Het is een 'multi-provider' simkaart, die kan kiezen uit nagenoeg alle providers per land en internationaal inzetbaar is. Bij een 4G-netwerkprobleem schakelt hij automatisch naar een andere provider of valt terug op 2G.

De Mobeye simkaart biedt toegang tot de Mobeye Portal; een online beheerplatform met essentiële functies, waaronder online-programmering, weergave van status en historie, en de bewaking van de communicatie (keep alive). De Mobeye Portal biedt uitgebreide alarmeringsopties via de Mobeye app, spraakoproepen (gesproken tekst), sms, e-mail en alarmcentrales. Pushberichten via de app kunnen worden ingesteld met escalatieschema's en fallbacks via spraakoproep. De betreffende contactpersoon ontvangt hiervoor een installatielink op de telefoon.

Een eigen simkaart is mogelijk. Hiermee vervallen de functies van de Mobeye Portal, het loggen en de app. Belangrijke functies, zoals een sms en oproep na een alarm werken wel. Houd er rekening mee dat een lokale simkaart slechts verbinding kan maken met één lokale provider, geen tekst meegeeft bij de alarmoproep en dat enkele providers geen oproep via 4G ondersteunen.

Daar waar de installatiestappen verschillen voor beide wijzen van gebruik, staat dit in het vervolg aangegeven.

2. STANDAARD GEDRAG

2.1 MOBEYE CML4275 MET MOBEYE SIM EN PORTAL

De Mobeye CML4275, uitgevoerd met een Mobeye simkaart en aangemeld op de Mobeye Portal, heeft als fabrieksinstelling het volgende standaard gedrag:

- De temperatuurwaarden worden iedere 60 minuten gemeten en gelogd; iedere 24 uur worden ze naar de portal gestuurd (frequenties zijn instelbaar). In de portal zijn ze zichtbaar als grafiek en in tabelvorm. De waarden zijn te downloaden.
- Bij een temperatuuralarm stuurt de Mobeye CML4275 een melding naar de Mobeye Internet Portal. De portal zorgt voor de doormelding naar de 'alarm' contactpersonen via pushbericht, oproep (gesproken bericht), sms en/of e-mail.
- Zodra de temperatuurwaarde zich herstelt tot binnen de grenzen stuurt de CML4275 een melding via de portal naar de 'alarm' contactpersonen.
- Indien de temperatuursensor wordt verwijderd volgt een bericht via de portal naar de 'alarm' contactpersonen.
- Wanneer een van de ingangen wordt geactiveerd door een sensor, stuurt de Mobeye CML4275 een melding via de portal naar de 'alarm' contact-personen.
- Bij een alarm zal lokaal een alarmindicatie klinken; deze kan worden onderbroken door kort op de knop te drukken.
- Indien externe stroomvoorziening wordt gebruikt en deze valt uit, stuurt de Mobeye CML4275 een stroomuitvalmelding via de portal naar de 'alarm' contactpersonen. Bij stroomherstel volgt ook een melding.
- Bij lage batterijspanning stuurt de Mobeye CML4275 een bericht via de portal naar de 'service' contactpersonen.
- Iedere 7 dagen verstuurt Mobeye CML4275 een testbericht ('keep alive') naar de portal. De portal verwacht deze en bewaakt de ontvangst ervan; indien het testbericht niet tijdig ontvangen is, ontvangen de (service) contactpersonen een uitzonderingsbericht ('geen nieuws, goed nieuws').
- Indien een 'smart data' abonnement is afgesloten, gelden extra instellingen met voorwaarschuwing en verhoogde log- en synchronisatiefrequenties.

Hoofdstuk 5 beschrijft hoe de instellingen gewijzigd kunnen worden.

Communicatie tussen de Mobeye CML4275 en de Mobeye Portal gebeurt via het dataverkeer (met sms als fallback). Berichten kunnen (via de portal) als pushbericht naar de *Mobeye Messages* app gaan. Als de melding in de app wordt bevestigd, zal deze niet wordt doorgestuurd naar volgende contacten (groepsbericht is ook mogelijk). Als de melding niet bevestigd wordt (of de app wordt niet gebruikt), kan alsnog een spraakoproep uitgaan. Daarnaast zijn sms en e-mail mogelijk. (Enkel) voor bellen en sms'en geldt een creditsysteem. Bij aanvang en verlenging wordt een starttegoed geladen, wat voor de meeste gebruikers toereikend is. Bij een laag saldo ontvangt de accounthouder een e-mail met het advies deze online op te waarderen. Het creditsaldo heeft een onbeperkte geldigheidsduur en geldt voor alle apparaten onder één account.

2.2 MOBEYE CML4275 MET EIGEN SIMKAART

De Mobeye CML4275, uitgevoerd met een eigen simkaart, heeft als fabrieks-instelling het volgende standaard gedrag:

- Bij een temperatuuralarm sms't en belt de Mobeye CML4275 naar de ingestelde telefoonnummers. De sms bevat de tekst 'Temperature too high' of 'Temperature too low' en de gemeten temperatuurwaarde.
- Zodra de temperatuurwaarde zich herstelt tot binnen de grenzen, stuurt de Mobeye CML4275 een sms-bericht naar de ingestelde nummers met de tekst 'Temperature OK', gevolgd door de gemeten temperatuurwaarde.
- Wanneer een van de ingangen wordt geactiveerd door een sensor, sms't en belt de Mobeye CML4275 naar de ingestelde telefoonnummers.
- Bij een alarm zal lokaal een alarmindicatie klinken; deze kan worden onderbroken door kort op de knop te drukken.
- Indien externe stroomvoorziening wordt gebruikt en deze valt uit, stuurt de Mobeye CML4275 een 'Power failure'-sms naar het eerste telefoonnummer. Bij stroomherstel ontvangt deze ook een sms.
- Bij lage batterijspanning stuurt de Mobeye CML4275 een sms-bericht naar het eerste telefoonnummer.

Hoofdstuk 5 beschrijft de instellingsopties om het standaard gedrag te wijzigen.

3. HOE TE BEGINNEN

Als voorbereiding moeten tenminste de volgende stappen worden genomen, in onderstaande volgorde:

1. Open de behuizing en plaats de simkaart
2. Plaats de batterijen
3. Bevestig de temperatuursensor
4. Sluit externe stroomvoorziening aan (optioneel)
5. Sluit een sensor aan op een ingang (optioneel)
6. Sluit een apparaat aan op de uitgang (optioneel)
7. Programmering bij het gebruik van de Mobeye sim/portal
   a. Aanmelden van account in de Mobeye Portal
   b. Activeer de Mobeye simkaart en het apparaat
   c. Programmeren en synchroniseren
   d. Gebruik van de portal en de app
8. Programmering bij het gebruik van een eigen simkaart
   a. Ga naar de programmeermodus
   b. Programmeer tenminste één telefoonnummer

Stap 7 staat in hoofdstuk 4. Stap 8 is te vinden in hoofdstuk 6.

3.1 OPEN DE BEHUIZING EN PLAATS DE SIMKAART



Open de behuizing door het losdraaien van de vier schroeven en plaats de simkaart in de module.



Bij gebruik van Mobeye simkaart:
De Mobeye simkaart heeft een pincode-beveiliging en is enkel in een Mobeye apparaat te gebruiken. Plaats deze niet in een ander toestel.

Bij gebruik van een eigen simkaart:
Een eigen simkaart heeft het "micro" formaat en kan bellen en sms'en. De simkaart is pincodevrij zijn, of de code is "0000".
- De pincode kan worden verwijderd door de simkaart in een mobiele telefoon te plaatsen, via het menu 'Beveiliging'.
- De werking van de spraakoproep is afhankelijk van de provider (zie 5.22)

NB: Zorg dat de externe spanning is verwijderd bij het plaatsen of wisselen van de simkaart. De instellingen zijn opgeslagen in het apparaatgeheugen.

3.2 PLAATS DE BATTERIJEN

Plaats de twee batterijen (CR123) in de module. Gebruik de +/- indicatie voor correcte plaatsing. Bij het wisselen van de batterijen blijven de instellingen opgeslagen in het geheugen.

3.3 BEVESTIG DE TEMPERATUURSENSOR

Bevestig de temperatuursensor in de zwarte connector op de printplaat (sensor 1) en druk het stekkertje stevig aan (zie afbeelding). Breng vervolgens de sensor met de kop door de wartel naar buiten. Het is mogelijk om enkel het kopje naar buiten te brengen, of de gehele sensor en een deel van de bekabeling, als de situatie hierom vraagt. Draai vervolgens de wartel dicht om de trekspanning te verlagen en het geheel waterdicht te maken. Een tweede sensor kan op dezelfde manier worden aangesloten op sensor 2.



3.4 SLUIT EEN EXTERNE SPANNINGSBRON AAN (OPTIONEEL)

Hoewel de Mobeye CML4275 ontworpen is om op batterijen te werken, is het mogelijk om de module met externe stroomvoorziening te verbinden. De communicatiemodule heeft dan



altijd netwerkverbinding. Indien de stroom uitvalt, nemen de batterijen het functioneren over en volgt de stroomuitvalmelding. De CML4275 gaat naar de 'low power'-modus, wat betekent dat hij enkel netwerkverbinding zal maken om een alarmmelding, testmelding of 'battery low'-melding te sturen.

Steek de draden van de adapter (of een gereguleerde 12-24V DC stroombron) in de stroomingang van het aansluitblok (druk tegelijk de bijbehorende groene pin in):

	Mobeye adapter 10027	positie
- V+ op "+"	zwarte draad met witte streep	3e van links
- GND op "-"	zwarte draad	4e van links

3.5 SLUIT EEN SENSOR AAN OP EEN INGANG (OPTIONEEL)

Er kunnen twee externe sensoren aangesloten worden op de ingangen.
Steek de draden van een externe sensor door de gaten van de behuizing naar binnen en sluit deze aan op de connectoren van ingang 1 (druk tegelijk de groene pin in). Het maakt hierbij niet uit welke draad op welke aansluitklem zit.



Een tweede externe sensor kan worden aangesloten op ingang 2.
De ingangen zijn standaard als Normally Open (NO) ingesteld. Dit betekent dat de ingangen geactiveerd worden indien deze minimaal 1 seconde gesloten zijn. Indien een ingang Normally Closed (NC) dient te zijn, raadpleeg 5.10. Indien de ingangen korter of langer geactiveerd dienen te zijn alvorens een alarmmelding uitgaat, raadpleeg 5.11. Indien een herstelmelding na een alarmherstel wenselijk is, raadpleeg 5.14.

3.6 SLUIT EEN APPARAAT AAN OP DE UITGANG (OPTIONEEL)

De Mobeye CML4275 heeft een open collector uitgang, die schakelt na een alarm of op sms-commando.

Steek de draden van een apparaat in de twee linker connectoren “a” en “b” van O1 (druk ook het bijbehorende groene pinnetje in, “a” is “+”, “b” is “-”).

De uitgang kan ‘hard’ schakelen, of gedurende een pulstijd, waarna de uitgang automatisch terugschakelt (zie 5.20).
De maximale belasting van de uitgang is 100 mA. Plaats voor zwaardere apparaten een relais achter de uitgang met een ingangsspanning gelijk aan de ingangsspanning van de CML4275 (b.v. 12 VDC). De benodigde schakelspanning van het relais is afhankelijk van het aan te sluiten apparaat.

LET OP: om de uitgang via sms te schakelen is externe spanning nodig.

3.7 NETWERKVERBINDING EN DE PROGRAMMEERMODUS

Na het plaatsen van de simkaart en batterijen zoekt de Mobeye CML4275 netwerkverbinding. De LED knippert rood/groen tijdens het zoeken naar netwerkverbinding. Gewoonlijk duurt dit 10-30 seconden, in een nieuw apparaat soms enkele minuten. Zodra verbinding gemaakt is, knippert de LED eerst snel en blijft dan groen (of, als de module nog niet is geconfigureerd, knippert eens per seconde groen). In deze programmeermodus is het apparaat in staat opdrachten en instellingen te ontvangen.

Als de Mobeye CML4275 aangesloten is op externe stroomvoorziening, is er altijd netwerkverbinding en staat het apparaat altijd in programmeerstand.

Bij een batterijgevoed apparaat treedt na 3 minuten een time-out op en sluit de communicatiemodule om de batterijen te sparen. In deze low-power status, knippert de LED eens per 3 seconde om aan te geven dat hij ingeschakeld is. Hij zoekt zelf netwerkverbinding om meldingen te versturen; het opstarten van netwerkverbinding kan ook handmatig door de batterijen te (her)plaatsen, of door de knop ca. 8 seconden in te drukken.

4. PROGRAMMERING BIJ GEBRUIK VAN DE MOBEYE SIM/PORTAL

4.1 AANMELDEN VAN EEN ACCOUNT IN DE MOBEYE PORTAL

Ga naar www.mymobeye.com
en kies 'aanmelden' om een account te maken.
Volg de instructies op het scherm.

U ontvangt een e-mail met een link om het account te bevestigen. Na bevestiging kunt u inloggen op de portal.

Mocht u deze e-mail niet ontvangen, check dan uw spam box of informeer bij Mobeye via de "Help"-knop.

Onder één account kunnen meerdere apparaten worden aangesloten.

4.2 ACTIVEER DE MOBEYE SIMKAART EN HET APPARAAT

Om de Mobeye simkaart te activeren en te koppelen met het apparaat, kies op het scherm 'Toevoegen' voor 'Activeer simkaart'.

Vul het nummer van de simkaart in. Deze staat op het plastic kaartje, onder de barcode. Dit mag het hele nummer zijn, of slechts de laatste 8 getallen.



Als de simkaart en de batterijen al geplaatst zijn, zal een pop-up verschijnen, waarop u een naam en locatie aan het apparaat toewijst. U kunt deze later wijzigen.
(Als u de simkaart en batterijen nog niet eerder heeft geplaatst, wordt u eerst gevraagd het apparaat-type te selecteren, in uw geval is dit "CML4275".)

Door het accepteren van de voorwaarden en prijscondities bevestigt u het contract. U wordt naar het betaalscherm geleid. Bedrijven kunnen op verzoek betalen op factuur.

Na deze stap is uw apparaat zichtbaar op het dashboard.
In het navolgende staan de instellingsopties en de programmeringswijze.

4.3 PROGRAMMERING EN SYNCHRONISATIE

In de Mobeye Portal bereidt u de apparaat-instellingen voor, om daarna over te zetten naar het apparaat. De communicatie voor de data synchronisatie wordt door het Mobeye apparaat geïnitieerd en gebeurt na:

1) iedere melding naar de portal (keep-alive, alarm, lage batterijspanning).
2) het opnieuw plaatsen van de batterijen en de stroomvoorziening.
3) ca. 8 seconden op de knop (aan de achterkant) te drukken.
4) ontvangst van het SYNC commando (knop in het blok 'instellingen') of het sms-commando CODE SYNC (CODE staat voor de beveiligingscode, 1111 in de fabrieksinstelling). Werkt enkel bij externe spanning.

Tijdens de data-uitwisseling knippert de LED snel groen. Een batterijgevoed apparaat knippert eerst groen/rood bij het zoeken naar netwerkverbinding.

4.4 BASISBEGRIPPEN VAN DE MOBEYE PORTAL

Dashboard

Bij meerdere apparaten laat het dashboard alle apparaten zien, met de alarmberichten van de laatste 24 uur, (gemiste) testmeldingen en lage batterijstatus. Bij apparaten met een logfunctie is een andere weergave van het dashboard zichtbaar door te klikken op 'grafieken' of 'meters'.
Selecteer een apparaat om naar de details te gaan.

Status & Historie

Het statusblok geeft informatie over de status van het apparaat.
Als de 'Gesynchroniseerd' op 'Nee' staat, zijn er nieuwe instellingen die nog naar het apparaat overgezet moeten worden.
De 'Netwerksterkte' toont de waarde bij de laatste communicatiesessie. Als deze lager is dan -98 dB, overweeg een andere locatie voor het apparaat.
Klik op het positie-icoon ♀ om de geografische plaatsbepaling tijdens de laatste melding te zien. Let op: dit is een indicatie, gebaseerd op 'cell-id'.

De historie geeft de gebeurtenissen weer. Kies 'toon alles' voor het overzicht.

Apparaatinstellingen

De instellingen kunnen via de Mobeye Portal worden gewijzigd. Klik daartoe op het icoon 'bewerken' en typ de beveiligingscode (fabrieksinstelling: '1111') in. Zie hoofdstuk 5 voor de beschrijving per instelling.

Na het opslaan van de nieuwe instellingen, dienen ze door het apparaat te worden opgehaald, ofwel te worden gesynchroniseerd. Zie 4.3 voor meer uitleg over het synchroniseren.

In het blok 'apparaat' staan de naam en de locatie van het apparaat en kunnen hier worden gewijzigd. Alarmberichten bestaan uit een samenvoeging van de naam, locatie en berichttekst. Er is een vrije tekst voor interne opmerkingen. Deze wordt niet in meldingen meegenomen.

Alarmdoormelding en Mobeye Message app

In dit blok geeft u aan wie alarm- en serviceberichten ontvangen via app-bericht, oproep, sms en/of e-mail. Serviceberichten zijn waarschuwingen over gemiste testmeldingen en lage batterijspanning.

Een contactpersoon moet eerst als contact zijn aangelegd. Dit kan via de + of onder de blauwe tab *Contacten*. Installeer voor pushberichten de Mobeye Messages app uit de Play Store/App Store op telefoon van een contactpersoon.

- Kies "App-bericht" voor een pushmelding. Een contactpersoon ontvangt hierna (eenmalig) een code per sms voor registratie in de app.
- Kies eventueel "spraakoproep" als fallback: mocht geen van de ontvangers het app-bericht bevestigen, volgt alsnog een spraakoproep.
- Als geen app-bericht is ingesteld voor een contactpersoon, maar wel oproep, zal deze oproep altijd worden gedaan (ongeacht of anderen een pushbericht ontvangen).
- Als sms en/of e-mail is ingesteld voor een contactpersoon, zal deze altijd worden verstuurd (eventueel naast het app-bericht).
- Een app-bericht kan als groepsbericht (naar alle contacten tegelijk) of via een escalatieplan (waarbij een "bevestiging" voorkomt dat het app-bericht naar een volgend contact wordt doorgestuurd) verzonden worden.
- Bij de keuze "escalatie" is de volgorde instelbaar met de pijlen ▲ en ▼.

Onze tips:

- Kies App + spraakoproep (fallback) voor alarm; e-mail voor service.
- Kies tijdens de testfase enkel app- en e-mailberichten en pas na de testfase eventueel ook oproep en sms-berichten, om de credits te sparen.
- Als de app om een nieuwe code vraagt of een contactpersoon een nieuwe telefoon heeft, stuur deze vanuit het tabblad "Contacten" (kies *aanpassen*).

Berichtteksten
In de berichtteksten staan de teksten die, naast de naam en de locatie, worden opgenomen in de berichten. Deze teksten kunnen worden aangepast naar een eigen tekst. Het doorsturen van een melding kan voorkomen worden door de berichttekst met -- te beginnen.

4.5 IN- EN UITSCHAKELEN VAN DE MOBEYE CML4275

Na voorgaande stappen is de Mobeye CML4275 operationeel. De unit is automatisch ingeschakeld.

Om de Mobeye CML4275 uit te schakelen:
- Druk de knop aan de achterkant in gedurende 1 seconde. De groene LED gaat uit om aan te geven dat de module is uitgeschakeld.

  Als de unit uitgeschakeld is, verstuurt hij geen alarmberichten en logt hij niet. De unit blijft actief om tijdgestuurd te kunnen inschakelen, testmeldingen en 'lage batterijspanning' meldingen te kunnen versturen.

Om de Mobeye CML4275 in te schakelen:
- Druk de knop aan de achterkant in gedurende 1 seconde. De groene LED knippert eens per drie seconde (of permanent bij gebruik externe stroomvoorziening) om aan te geven dat de module is ingeschakeld.

Als extern gevoed (netwerkverbinding), kan schakelen via sms-commando's:

sms-commando inschakelen:	CODE ARM
sms-commando uitschakelen:	CODE DISARM
voorbeeld:	1111 ARM

Om de status te actualiseren in de Mobeye Portal: druk ca. 8 seconden op de knop, of – indien het apparaat extern gevoed is- stuur een vraagteken naar de unit (zonder code).

sms-commando status update:	?	Hierna worden de status en temperatuurwaarden in de portal ververst (bij externe voeding).

4.6 RESET VAN HET SYSTEEM EN VERWIJDEREN UIT PORTAL

Het resetten van de Mobeye CML4275 gebeurt in twee stappen, in de aangegeven volgorde:

1. Verwijderen van de CML4275 uit de Mobeye Portal
Ga naar 'Apparaatinstellingen' en klik op het verwijdericoon in het blok 'Apparaat'. Bevestig vervolgens uw keuze.

2. Reset de Mobeye CML4275 naar de fabrieksinstellingen

1. Verwijder de batterijen, (externe stroomvoorziening) en simkaart.
2. Herplaats de batterijen en druk tegelijk ca. 8 seconden op de knop.
3. Laat de knop los zodra de LED gaat knipperen.

Na een succesvolle reset zal de LED knipperen om aan te geven dat de module niet is geconfigureerd en ook niet meer verbonden is met de Mobeye Portal. De beveiligingscode is terug naar fabrieksinstelling.

De simkaart is nu losgekoppeld en zichtbaar op het 'Toevoegen'-scherm. De simkaart kan opnieuw worden gebruikt in een ander (of hetzelfde) Mobeye apparaat, altijd in combinatie met de portal. Volg daartoe de stappen vanaf paragraaf 3.1.

5. INSTELLINGSMOGELIJKHEDEN

De Mobeye CML4275 kent vele instellingsopties. Indien verbonden op de Mobeye Portal, worden de instellingen in de portal voorbereid (zie hoofdstuk 4). Bij gebruik van een eigen simkaart gebeurt programmering via sms-commando's (zie hoofdstuk 6).

5.1 BEVEILIGINGSCODE

De beveiligingscode wordt gebruikt bij het wijzigen van instellingen in de portal en bij sms-opdrachten. De fabrieksinstelling is 1111; wijzigen. De code kan via de portal en sms worden gewijzigd.

5.2 TELEFOONNUMMERS

Bij gebruik van Mobeye Portal: een onbeperkt aantal contactpersonen kan de alarmmeldingen ontvangen. Deze worden in de portal ingesteld.
Bij gebruik van eigen simkaart: de Mobeye CML4275 kan bij een alarm naar 5 telefoonnummers bellen en/of sms'en. Het is verplicht minimaal één nummer (op TEL1) in te stellen. De ingestelde nummers worden gebruikt voor de telefonische oproepen en/of sms-berichten vanuit het apparaat.

5.3 TESTMELDING

Bij gebruik van Mobeye Portal:
De Mobeye CML4275 kan een reguliere testmelding (*keep alive*) naar de portal sturen, om zekerheid te geven over het functioneren van de melder en om de actuele status van de temperatuur door te geven. De testmeldingen worden altijd verstuurd, ongeacht of dCML4275 aan of uit staat.
De Mobeye Portal verwacht de testmeldingen en controleert de tijdige ontvangst. De *keep alive monitor* volgt het principe van 'management by exception': enkel als de melding niet was ontvangen, wordt een berichtje gestuurd naar de 'service' contactpersonen.
Het moment van de testmelding kan worden beïnvloed. Het zelf kiezen van een tijdstip helpt bij de programmering op afstand. Nieuwe instellingen worden na de testmelding automatisch opgehaald (gesynchroniseerd). Voorbeeld: als u dagelijks een testmelding om 17.30 uur laat sturen, kunt u overdag nieuwe instellingen voorbereiden en bent u er zeker van dat deze voor de avond in het systeem staan.

Het interval tussen de testmeldingen kan worden ingesteld tussen 0 dagen (geen testmelding) en 30 dagen. De standaardwaarde is 7 (wekelijks).

Bij gebruik van eigen simkaart:
De Mobeye CML4275 kan een reguliere testmelding (*keep alive*) als sms-bericht sturen naar het eerste telefoonnummer (TEL1), om zekerheid te geven over het functioneren van de melder. De testmeldingen zullen alleen verstuurd worden wanneer de CML4275 aan staat.
De testtijd is instelbaar. Het interval tussen de meldingen is instelbaar tussen 0 dagen (geen testmelding) en 30 dagen. Als fabrieksinstelling is de testinterval ingesteld op 0 dagen.

5.4 MINIMALE EN MAXIMALE TEMPERATUURGRENS

Separaat van elkaar kunnen een onder- en bovengrens voor de temperatuur worden ingesteld. Beide grenzen kunnen worden ingesteld tussen -35 en +70 °C, met evt. één decimaal. Gebruik een "-" voor een negatieve waarde.

5.5 TEMPERATUUR ALARMVERTRAGING

De temperatuur alarmvertraging bepaalt hoe lang de temperatuur mag afwijken voordat een alarm wordt verstuurd. Als de temperatuur naar de 'niet-alarm'-status terugkeert voordat de alarmvertraging is verstreken, zal er geen melding uitgaan. De tijd kan worden ingesteld tussen 0 en 999 minuten. Als fabrieksinstelling is de vertraging ingesteld op 0.

5.6 LOGINTERVAL

Indien aangemeld op de Mobeye Internet Portal zal de Mobeye CML4275 de gemeten temperatuurwaarden loggen in de portal.
Het loginterval bepaalt hoe vaak de temperatuurwaarden worden gelogd. De gegevens (met tijdstempel) worden in het systeem bewaard tot een volgende gegevensoverdracht naar de portal. Het loginterval kan worden ingesteld tussen 0 (geen log) en 9999 minuten. Het standaard loginterval is ingesteld op 60 (minuten).

5.7 GEGEVENSOVERDRACHT INTERVAL

Indien de logfunctie actief is worden de gemeten temperatuurwaarden eerst opgeslagen in de unit en tijdens de data-overdracht naar de portal geschreven. Pas dan zijn de waarden in de internet portal leesbaar. Het overdrachtsinterval kan worden ingesteld tussen 0 (geen overdracht) en 999 uur. De standaard overdracht interval is ingesteld op 24 (uur). Na een alarm en herhaling van een alarm worden de gelogde waarden ook naar de portal gestuurd.

5.8 IJKEN VAN DE TEMPERATUUR

De temperatuursensor is digitaal en van hoge kwaliteit. Voor specifieke toepassingen is het mogelijk de sensor te ijken en de correctie te programmeren. De gecorrigeerde temperatuur wordt dan gebruikt bij de metingen en rapportages.
Voorbeeld: de CML4275 meet 13 °C. Werkelijke omgevingstemperatuur: 13,5 °C. Om dit te corrigeren dient +0,5 graden te worden gecorrigeerd.

5.9 TEMPERATUREENHEID

De temperatuur kan worden geprogrammeerd en weergegeven in graden Celsius (C) of Fahrenheit (F). Standaard staat de eenheid op C.

5.10 TYPE INGANG

Het ingangstype bepaalt het karakter van de ingangen IN1 en IN2. Dit kan Normally Open (NO) of Normally Closed (NC) zijn. In het geval dat de ingang NO is, zal het alarm worden geactiveerd zodra de connectoren verbinding maken. Als de ingang NC is, zal het alarm worden geactiveerd zodra de connectoren worden verbroken. Als de ingang 'uit' staat, wordt een aangesloten sensor genegeerd. Als fabrieksinstelling hebben de ingangen type NO.
Het is mogelijk een sensor met een analoge uitgangswaarde tussen 1V en 48V aan te sluiten, door een weerstand of relais tussen de sensor en de ingang te plaatsen. Zie voor uitleg de supportpagina op www.mobeye.com.

5.11 ALARMVERTRAGING

De alarmvertraging bepaalt hoe lang een ingang geactiveerd moet zijn voordat een alarm wordt verstuurd. Als de ingang naar de 'niet-alarm'-status terugkeert voordat de alarmvertraging is verstreken, zal er geen melding uitgaan. De tijd kan worden ingesteld tussen 0 en 999999 seconden. Als fabrieksinstelling is de alarmvertraging ingesteld op 1 seconde.

5.12 INACTIEVE TIJD

De "inactieve tijd" is de tijd dat een ingang inactief is na activering. Tijdens de inactieve tijd zal er geen nieuw alarm worden verstuurd. Enkel als de ingang was teruggekeerd naar de "niet-alarm" status, opnieuw geactiveerd is en actief blijft, zal na de inactieve periode alsnog een alarm volgen. Als de tijd is ingesteld als "0" (minuten), zal de ingang direct weer actief zijn zodra deze is teruggekeerd naar de "niet-alarm"-status. De inactieve tijd kan worden ingesteld tussen 0 en 999 minuten. Als fabrieksinstelling is de inactieve tijd ingesteld op "0".

5.13 ALARMHERHALING

Om de urgentie van de alarmmeldingen te benadrukken, kunnen alarmen worden herhaald. Zolang de status binnen de alarmherhaaltijd niet naar de niet-actieve status is teruggekeerd, zal de alarmering herhaald worden (met uitzondering van de telefonische oproep). De tijd kan worden ingesteld tussen 0 (geen herhaling) en 999 minuten. Als fabrieksinstelling is de alarmherhaling ingesteld op 0 minuten.

5.14 ALARMHERSTELMELDING

In fabrieksinstelling stuurt de Mobeye CML4275 geen herstelmelding als een ingangsalarm is opgeheven. Het is mogelijk deze in te stellen per ingang.
In de Mobeye Portal is de hersteltekst zichtbaar (en te wijzigen) onder de berichtteksten, na een eerste herstelmelding.

5.15 STROOMUITVALMELDING

Als de Mobeye CML4275 op externe stroomvoorziening loopt en deze valt weg, kan hij meldingen sturen. Als de stroomuitvalmelding op "OFF" staat, worden geen meldingen gestuurd. Bij "ALARM" volgen meldingen naar de

ingestelde contactpersonen. Bij gebruik van een eigen simkaart resulteert de instelling “ALERT” in enkel een sms-melding naar TEL1.
Als fabrieksinstelling is de stroomuitvalmelding ingesteld op “ALARM” bij portalgebruik en “ALERT” bij eigen simkaart.

5.16 STROOMUITVALVERTRAGING

Om onnodige stroomuitvalmeldingen door korte onderbrekingen te voorkomen, kan een stroomuitvalvertraging worden ingesteld. Deze bepaalt hoe lang de stroomuitval duurt voordat een melding wordt verstuurd. Als de stroom terugkeert voordat de alarmvertraging is verstreken, zal er geen melding uitgaan. De tijd kan worden ingesteld tussen 0 en 999 minuten.

5.17 AUTOMATISCH IN- EN UITSCHAKELEN

De Mobeye CML4275 werkt enkel als deze ‘aan’ staat. Het in- en/of uitschakelen kan middels de knop, of automatisch op basis van een tijdschema. Twee schema’s zijn mogelijk, die toegewezen worden aan dagen in de week (b.v. om een apart weekendschema te hebben).

Als fabrieksinstelling zijn de schakeltijden geldig voor alle dagen van de week. Het is mogelijk een schema aan slechts enkele dagen in de week toe te wijzen. Zo kunnen er twee schema’s actief zijn, ieder op andere dagen.
Automatische inschakeltijd 1 en Automatische uitschakeltijd 1 horen bij DAYS1, het tweede schema bij DAYS2. Maandag is 1, dinsdag 2, etc. Om meerdere dagen tegelijk toe te wijzen, worden meerdere getallen opgenomen (b.v. 12345 betekent maandag t/m vrijdag).
(Enkel) bij gebruik van een eigen simkaart moeten ook de DATE en TIME handmatig worden ingesteld. De portal synchroniseert deze automatisch.

5.18 KNOPVERGRENDELING

Om te voorkomen dat de Mobeye CML4275 ongewenst in- of uitgeschakeld wordt, kan de knop worden vergrendeld. Als fabrieksinstelling is de vergrendeling uitgeschakeld (OFF), de knop werkt dus. Om de vergrendeling in te schakelen, dient de setting op ON te staan. Het synchroniseren van instellingen met de portal, door ca. 8 seconde te drukken, blijft mogelijk.

5.19 ALARMSIGNAAL

De Mobeye CML4275 heeft een interne piezo-sirene, die een alarmindicatie geeft na ieder alarm en aanhoudt zo lang het alarm blijft. De sirene kan tijdens een alarm gestopt worden door de knop kort in te drukken. Het alarmsignaal kan ook worden uitgezet, waardoor deze niet zal klinken (OFF). Standaard staat de indicatie op 'ON'.

5.20 BEDIENING VAN DE UITGANG EN PULSTIJD

De uitgang schakelt bij een alarm of na een inkomend sms-commando, afhankelijk van het uitgangsgedrag. Bij uitgangsgedag "ALARM" schakelt de uitgang bij een alarm uit na het verstrijken van de schakeltijd (standaard: 5 seconden). Bij schakeltijd 0 schakelt deze pas uit als de alarmstatus is opgeheven.

5.21 LOW POWER MODUS

De low power modus is enkel van belang bij een extern gevoede Mobeye CML4275. Bij de (fabrieks)instelling "uit" zal de communicatiemodule altijd netwerkverbinding hebben. Bij instelling "aan" is het gedrag hetzelfde als bij een batterijgevoed apparaat; de communicatiemodule staat zo veel mogelijk uit om het stroomverbruik te minimaliseren. Let op: de module kan in de low power modus dus niet via sms-commando's bereikt worden.

5.22 OPROEP EN/OF SMS (BIJ EIGEN SIMKAART)

Bij gebruik van een eigen simkaart zal de Mobeye CML4275 standaard bellen en sms'en. Het is mogelijk om een van deze te onderdrukken. Door de CALL uit te schakelen, zal het toestel alleen sms-berichten verzenden. Door de sms uit te schakelen, wordt er alleen gebeld. Beide waarden zijn standaard ingesteld op "ON".
De belfunctie kan zijn geblokkeerd door de lokale provider, soms moeten APN-instellingen handmatig worden geconfigureerd (zie 6.5).

5.23 SMART DATA TRANSFER

Voor gebruik van de CML4275 als nachtvorstmelder in de bloesemperiode, zijn er specifieke instellingen: een voorwaarschuwing bij de kritische temperatuurgrens, verhoogde logfrequenties en data-overdracht in de kritische zone en vanaf het bereiken van de alarmstatus. Neem contact op met Mobeye voor de adviesinstellingen en meer informatie.

6. PROGRAMMERING BIJ GEBRUIK VAN EEN EIGEN SIMKAART

Bij gebruik van een eigen simkaart, verloopt het programmeren via sms-commando's. Tijdens het programmeren heeft de communicatiemodule netwerkverbinding nodig (programmeerstand).

6.1 PROGRAMMEERMODUS

Als de CML4275 aangesloten is op externe stroomvoorziening, is er altijd netwerkverbinding en staat de module altijd in programmeermodus.

Als de Mobeye CML4275 enkel batterijgevoed is, schakelt hij naar de programmeerstand door de batterijen te (her)plaatsen, of de knop ca. 8 seconden in te drukken. De LED knippert rood/groen tijdens het zoeken naar netwerkverbinding. Gewoonlijk duurt dit 10-30 seconden. Zodra verbinding gemaakt is, knippert de LED eerst snel en blijft dan groen (of, als de module nog niet is geconfigureerd, knippert hij eens per seconde groen).

In deze programmeermodus is het apparaat in staat opdrachten en instellingen te ontvangen. Bij een batterijgevoed apparaat treedt na 3 minuten een time-out op en sluit de communicatiemodule om de batterijen te sparen. In deze low-power status knippert de LED eens per 3 seconde, om aan te geven dat hij ingeschakeld is.

6.2 PROGRAMMERING VAN DE INSTELLINGEN VIA SMS

Bij gebruik van een eigen simkaart worden de instellingen geprogrammeerd via sms-berichten.

1. Zorg dat de module in de programmeerstand staat (zie 6.1).
2. Stuur een sms-bericht met beveiligingscode en commando naar de unit.
3. De groene LED knippert drie keer om aan te geven dat de instelling is gelukt. Na een incorrect commando, knippert de LED 5 keer rood.

Berichten hebben de volgende inhoud: **CODE COMMANDO:OPTIE**

voorbeeld: **1111 TEL1:+31612345678**

- CODE staat voor de beveiligingscode. Deze is in fabrieksinstelling 1111.
- Vergeet niet de spatie tussen uw beveiligingscode en het commando.
- Hoofdletters en kleine letters kunnen door elkaar gebruikt worden.

- Ieder commando dient in een apart sms-bericht verstuurd te worden.
- Alle instellingen blijven bewaard, ook als de unit geen stroom heeft of de batterijen verwijderd zijn.

> In hoofdstuk 5 staan de opties toegelicht.
>
> In paragraaf 6.5 staat een lijst met de mogelijke sms-commando's.

6.3 PROGRAMMEER TENMINSTE ÉÉN TELEFOONNUMMER

De Mobeye CML4275 kan berichten sturen naar maximaal 5 telefoon-nummers. Het eerste telefoonnummer (TEL1) is verplicht. Dit nummer ontvangt naast alarmberichten ook systeemberichten zoals "low battery" en testmeldingen. De overige telefoonnummers ontvangen alleen de alarmmeldingen. Het telefoonnummer TEL1 wordt geprogrammeerd via een sms-commando. Dit kan vanuit een willekeurige telefoon, waardoor het mogelijk is andermans nummer te programmeren. Ter bevestiging ontvangt deze een sms-bericht met de beveiligingscode.

sms-commando 1e telefoonnummer: CODE TEL1:
voorbeeld: 1111 TEL1:0612345678
... idem voor TEL2 ... TEL5

Begin met 00 voor internationale nummers of vanuit het buitenland.
voorbeeld: 1111 TEL1:0031612345678

6.4 STEL EEN MINIMALE EN/OF MAXIMALE TEMPERATUUR IN

Separaat van elkaar kunnen een onder- en bovengrens voor de temperatuur-sensor worden ingesteld. Beide grenzen kunnen worden ingesteld tussen -35 en +70 ºC, met evt. één decimaal. Voor negatieve waarden, plaats een "-" voor de waarde.
Om een temperatuurgrens in te stellen, moet de Mobeye CML4275 in programmeerstand staan. Stuur een sms naar de Mobeye CML4275 met de volgende inhoud (let op de spatie na 1111):

sms-commando ondergrens: 1111 LTL:
voorbeeld: 1111 LTL:-5
sms-commando bovengrens: 1111 HTL:

6.5 LIJST MET SMS-COMMANDO'S

Bij gebruik van een eigen simkaart, worden de instellingen geprogrammeerd via sms-commando's. Zie hoofdstuk 8 voor de wijze van programmeren en hoofdstuk 5 voor een toelichting per instelling.

Instelling	SMS-Commando	Mogelijke waarden	Standaard waarde
Wijzigen beveiligingscode	INSTCODE:	0000 ··· 9999	1111
Telefoonnummers voor alarmmelding	TEL1: ··· TEL5:	tel. nummer	Leeg
Verwijder telefoonnummer	DEL1 ··· DEL5		
Identificatietekst	NAME:	20 karakters	Mobeye
Ondergrens temperatuur-sensor 1 en 2	LTL1: LTL2:	-35,0 ··· 70,0 (ºC)	OFF (= uit)
Bovengrens temperatuur-sensor 1 en 2	HTL1: HTL2:	-35,0 ··· 70,0 (ºC)	OFF (= uit)
Temperatuurvertraging sensor 1 en 2	DELAYTEMP1: DELAYTEMP2:	000 ··· 999 (min)	0
Ijking temperatuurwaarde sensor 1 en 2	TOFFSET1: TOFFSET2:	-5,0 ··· 5,0 (ºC)	0
Inactieve tijd temperatuur sensor 1 en 2	INACTIVETEMP1: INACTIVETEMP2:	00 ··· 60 (min)	0
Temperatuureenheid	TEMPUNIT:	C, F	C
Alarmmelding via oproep	CALL:	ON, OFF	ON
Alarmmelding via sms	SMS:	ON, OFF	ON
Actuele datum	DATE:	yyyymmdd	Leeg
Actuele tijd	TIME:	hhmm	Leeg
Interval 'test sms'	TEST:	00 ··· 30 (dagen)	0
Tijdstip testmelding	TESTTIME:	hhmm	
Input type ingang 1	TYPEIN1:	NO, NC, OFF	NO
Input type ingang 2	TYPEIN2:	NO, NC, OFF	NO
Vertraging ingang 1	DELAY1:	000 ··· 999999 (sec)	1
Vertraging ingang 2	DELAY2:	000 ··· 999999 (sec)	1
Inactieve tijd ingang 1	INACTIVEIN1:	00 ··· 999 (min)	0
Inactieve tijd ingang 2	INACTIVEIN2:	00 ··· 999 (min)	0
Herstelmelding ingang 1	RESTOREIN1:	ON, OFF	OFF

Instelling	SMS-Commando	Mogelijke waarden	Standaard waarde
Herstelmelding ingang 2	RESTOREIN2:	ON, OFF	OFF
Alarmherhaling	REPEAT:	00 ··· 999 (min)	0
Stroomuitvalmelding	POWERMESSAGE:	OFF, ALERT, ALARM	ALERT
Vertraging stroomuitval	DELAYPOW:	0 ··· 999 (min)	0
Inschakeltijd	TIMEARM1:	hhmm	Leeg
Uitschakeltijd	TIMEDISARM1:	hhmm	Leeg
Inschakeltijd 2	TIMEARM2:	hhmm	Leeg
Uitschakeltijd 2	TIMEDISARM2:	hhmm	Leeg
Toewijzing schakeltijden 1	DAYS1:	1234567	Leeg
Toewijzing schakeltijden 2	DAYS2:	1234567	Leeg
Alarmsignaal	ALARMSOUND:	ON, OFF	ON
Pulstijd uitgang	TO1:	0···9999 (sec)	5
Bediening van de uitgang	OUTPUT:	ALARM, SMS	ALARM
Knopvergrendeling	BUTTONLOCK:	ON (knop werkt niet) OFF (knop werkt)	OFF
Low power stand	LOWPOWER:	ON, OFF	OFF
Alarmtekst lage temperatuur 1	TEXT1:	20 karakters	Temperature 1 too low:
Alarmtekst hoge temperatuur 1	TEXT2:	20 karakters	Temperature 1 too high:
Alarmtekst temperatuurherstel 1	TEXT3:	20 karakters	Temperature 1 OK:
Alarmtekst lage temperatuur 2	TEXT4:	20 karakters	Temperature 2 too low:
Alarmtekst hoge temperatuur 2	TEXT5:	20 karakters	Temperature 2 too high:
Alarmtekst temperatuurherstel 2	TEXT6:	20 karakters	Temperature 2 OK:
Alarmtekst ingang 1	TEXT7:	20 karakters	Alarm 1
Hersteltekst ingang 1	TEXT8:	20 karakters	Restore 1
Alarmtekst ingang 2	TEXT9:	20 karakters	Alarm 2
Hersteltekst ingang 2	TEXT10:	20 karakters	Restore 2
Alarmtekst stroomuitval	TEXT11:	20 karakters	Power failure
Alarmtekst stroomherstel	TEXT12:	20 karakters	Power restored
APN voor 4G	APN:		
APN gebruikersnaam	APNLOGIN:		
APN wachtwoord	APNPASSWORD:		

Instelling	SMS-Commando	Mogelijke waarden	Standaard waarde
Reset van APN gegevens	APNRESET		

Voorbeelden:
Instellen 1e telefoonnummer: 1111 TEL1:0612345678
Verwijderen 1e telefoonnummer: 1111 del1
Let op de spatie tussen '1111' en het commando.

6.6 IN- EN UITSCHAKELEN VAN DE MOBEYE CML4275

Na de programmering is de Mobeye CML4275 operationeel. De unit is automatisch ingeschakeld.

Om de Mobeye CML4275 uit te schakelen:

- Druk de knop aan de achterkant in gedurende 1 seconde.
  De groene LED gaat uit om aan te geven dat de module is uitgeschakeld.

  Als de unit uitgeschakeld is, verstuurt hij geen alarmberichten. De unit blijft wel actief om tijdgestuurd te kunnen inschakelen en 'lage batterijspanning' meldingen te kunnen versturen.

Om de Mobeye CML4275 in te schakelen:

- Druk de knop aan de achterkant in gedurende 1 seconde.
  De groene LED knippert eens per drie seconde (of permanent bij gebruik externe stroomvoorziening) om aan te geven dat de module is ingeschakeld.

Als extern gevoed (er is netwerkverbinding), kan schakelen ook via sms-commando's:

sms-commando inschakelen:	CODE ARM
sms-commando uitschakelen:	CODE DISARM
voorbeeld:	1111 ARM

De status is opvraagbaar via sms commando CODE STATUS? (1111 STATUS?).

6.7 RESET VAN HET SYSTEEM

Om de Mobeye CML4275 terug te zetten naar de fabrieksinstellingen, volg volgende stappen:

1. Verwijder de batterijen, (externe stroomvoorziening) en simkaart.
2. Herplaats de batterijen en druk tegelijk ca. 8 seconden op de knop.
3. Laat de knop direct los zodra de LED gaat knipperen.

Na een succesvolle reset zal de LED knipperen om aan te geven dat de module niet is geconfigureerd. De beveiligingscode is ook terug naar fabrieksinstelling.

6.8 SMS-RAPPORTAGES BIJ EIGEN SIMKAART

Diverse rapportages met instellingen en de status van de Mobeye CML4275 kunnen worden opgevraagd per sms, vanuit een willekeurig telefoonnummer. Zorg ervoor dat de unit in programmeerstand staat (zie 6.1). Na ontvangst zal de Mobeye CML4275 een sms terugsturen naar de verzender van het verzoek. In de commando's mogen hoofd- en kleine letters door elkaar gebruikt worden.

ACTUELE TEMPERATUUR

De actuele temperatuur zoals gemeten door de Mobeye CML4275 kan worden opgevraagd middels het volgende sms-bericht (zonder code):

sms-commando opvragen temperatuur	**?**

STATUSVERZOEK

De status van de CML4275 (aan/uit, ingangen, voeding, batterijen en het netwerk) wordt opgevraagd middels volgend sms-bericht:

sms-commando opvragen status:	**STATUS?**
voorbeeld:	1111 STATUS?

INSTELLINGSOVERZICHT

De instellingen worden opgevraagd middels volgend sms-bericht:

sms-commando opvragen basis instellingen:	**SET?**
sms-commando opvragen uitgebreide instellingen:	**SETA?**
sms-commando opvragen teksten:	**TEXT?**
voorbeeld:	1111 SET?

OVERZICHT TELEFOONNUMMERS

De ingestelde telefoonnummers worden opgevraagd middels volgend sms-bericht:

sms-commando opvragen alarmnummers:	**CALL?**
voorbeeld:	1111 CALL?

6.9 TECHNISCHE MELDINGEN

In geval van een technische fout, zal het telefoonnummer dat is ingesteld als TEL1 een sms-bericht ontvangen. Mogelijke technische meldingen zijn:

Melding	Reden
Low batteries, external power supply OK	Stroomvoorziening aanwezig, maar batterijen moeten vervangen worden.
No external power supply, batteries OK	Geen externe stroomvoorziening, batterijen voldoende vol om functioneren over te nemen in low power modus.
Low batteries, no external power supply	Geen externe stroomvoorziening, batterijen moeten vervangen worden.
External power supply OK, batteries OK	De stroom herstelt zich na stroomuitval (of adapter wordt in stopcontact gestoken); de batterijen hoeven niet vervangen te worden.
(delayed message)	Indien (delayed message) achter een sms-bericht is geplaatst, kon deze eerder niet worden verstuurd door een simkaartfout of probleem in het netwerk.
Batteries too low. Module shutting down.	De module heeft zichzelf uitgezet vanwege te lage spanning (shut down). Vervang de batterijen of sluit stroomvoorziening aan om de unit weer op te starten.
Module restarted. Power supply [status]. Batteries [status].	De module heeft zich na een shut down weer kunnen herstarten.

Na het ontvangen van een van bovenstaande meldingen, is het noodzakelijk dat er zo spoedig mogelijk een passende actie wordt genomen.

7. STATUS FEEDBACK

De LEDs aan de buitenkant van de Mobeye CML4275 geven terugkoppeling over de status van het apparaat.

LED patroon	Status	Gevraagde actie
Knippert groen, rood	Module legt netwerkverbinding	Wacht tot verbinding is gelegd
Knippert groen, 1 seconde aan/1 seconde uit	Module niet geconfigureerd (eigen simkaart)	Stel tenminste één telefoonnummer in
Knippert kort groen iedere 3 seconden	Module staat aan en werkt op batterijen	
Knippert kort rood iedere 3 seconden	Module staat aan, werkt op batterijen en heeft lage batterijspanning	Vervang beide batterijen
Aan (groen)	Module staat aan, werkt op externe stroomvoorziening	Geen actie
Uit (geen LED)	Module staat uit (disarmed)	Inschakelen. Als knop niet reageert, controleer batterijen
Knippert 2 keer rood iedere 3 seconden	Geen netwerkverbinding	Start de module opnieuw op Probeer opnieuw op een andere locatie
Knippert 3 keer rood iedere 3 seconden	Simkaartfout, geen beltegoed	Start de module opnieuw op
Knippert 4 keer rood iedere 3 seconden	Module kan simkaart niet lezen, foute pincode op simkaart, simkaart vraagt om PUK	Controleer of simkaart goed is ingezet, controleer pin in telefoon, contacteer provider
Knippert 3 keer groen	Succesvolle configuratie	Geen actie
Knippert 5 keer rood	Incorrecte configuratie	Check sms-commando
Knippert 4 keer rood iedere 3 seconden (kort groen tussendoor)	Lage batterijspanning	Vervang beide batterijen
Knippert groen/rood tegelijk	Module haalt nieuwe firmware op van Mobeye server	Wacht een kwartier
Knippert snel groen (soms kort rood)	Data synchronisatie met portal	Geen actie

Technische specificaties

Communicatiemodule	: 4G CAT1-R1EA, 2G 900/1800 MHz
Processortype	: ARM
Batterijen	: 2* CR123 (lithium) advies: Varta, Panasonic of Energizer afgeraden worden Duracell en Philips
Batterijduur bij normaal gebruik	: > 1 jaar (batterijgevoed) > 3 jaar (extern gevoed)
Ext. stroomvoorziening (optioneel)	: 12-24V DC (+/- 2V DC) / min. 500 mA een 24V DC stroombron dient gereguleerd te zijn
Stroomverbruik low power	: gemiddeld ca. 100 µA / max. ca. 500 mA
Stroomverbruik 12V	: gemiddeld ca. 50 mA / max. ca. 500 mA
Afmetingen	: 130 x 180 x 35 mm
Omgevingstemperatuur	: -10 °C tot +50 °C
Temperatuur sensorkop	: -35 °C tot +70 °C

Dit product is ontworpen en gefabriceerd in Nederland.
Voor meer informatie, raadpleeg www.mobeye.com.

Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van Mobeye.
Alle rechten, inclusief de vertaling, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, fotokopie, microfilm of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, alleen met schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook in uittreksel, is verboden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het ter perse gaan. Wijzigingen in techniek en uitrusting voorbehouden.

© Copyright Mobeye, CML4275-NL R260301

CE

Declaration of Conformity

Herewith we, Mobeye, declare that the

Mobeye CM41 telemetry module

And the derived products
CM4000, CM4001, CM4040, CM4042, CM4100, CM4200, CM4300, CM4300-FS, CM4410, CM4500, CM4600, CM4610, CML4015, CML4055, CML4255, CML4275, CMVXI-R, iCM41, MCK400, MCK401

are in compliance with the essential requirements of the following European standards / EU Directives:

Directive 2014/35/EU (low voltage directive)

Directive 2014/30/EU (electromagnetic compatibility)

Directive 2014/53/EU (RED)

The conformity with the essential requirements set out in Art.3 of the 2014/53/EU has been demonstrated against the following harmonized standards:

EN 62368-1:2014+A11:2017 / EN 62479:2010 / EN 50385:2017
EN 301 489-1 V2.2.3 / Draft EN 301 489-19 V2.2.0 /
Draft EN 301 489-52 V1.1.2
EN 301 511 V12.5.1 / EN 301 908-1 V13.1.1 / EN 301 908-13 V13.1.1 /
EN 303 413 V1.1.1

Mobeye B.V.
Poeldonkweg 5
5216 JX 's-Hertogenbosch
The Netherlands

Date: 12 January 2024
Name: J.P.K. van de Vijver
Position: Managing Director
Signature:

mobeye®
security. anywhere. anytime.